巴林左旗卫生健康委员会文件

关于公示2024年市政供水第四季度水质监测结果公示

旗政府：

为切实加大水污染防治力度，保障我旗城镇水质安全，根据《国务院一关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号、《水污染防治工作方案编制技术指南》、《内蒙古自治区人民政府关于水污染防治行动计划的实施意见》，（内政发〔2015〕119号）

我委申请将2024年四季度市政供水水质监测结果名单在旗政府门户网站进行长期公示，请于公示为盼。

附：1、市政供水水质监测报告

巴林左旗卫生健康委员会

2025年1月7日

左

巴林左旗疾病预防控制中心文件



左疾控字〔2024〕130号

关于报送《2024年巴林左旗市政供水第四季度水质监测结果》的报告

巴林左旗卫生健康委员会:

现将《2024年巴林左旗市政供水第四季度水质监测结果》报去，请审阅。

附件：市政供水15份水质检验报告

巴林左旗疾病预防控制中心

2024年12月26日

CMA
190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-140

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-140

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-140
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	皇家帝苑6-2-702	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	皇家帝苑6-2-702	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：　　审核：　　编制：

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-140

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00227
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	0.00037
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.81
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	4.77
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.30
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	8.42
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00097
铜	mg/L	1.0	0.00169
锌	mg/L	1.0	0.00841
氯化物	mg/L	250	15.45
硫酸盐	mg/L	250	31.72
溶解性总固体	mg/L	1000	623
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	225.6
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.70
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-140

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0098
游离氯	mg/L	0.05～2	0.09
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-141

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-141

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-141
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	景地家园7-3-501	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	景地家园7-3-501	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：李淑霞　　审核：陈晓冬　　编制：谢建华

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-141

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00223
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	0.00026
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.95
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	3.80
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.28
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.98
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00175
铜	mg/L	1.0	0.00368
锌	mg/L	1.0	0.01109
氯化物	mg/L	250	13.99
硫酸盐	mg/L	250	30.57
溶解性总固体	mg/L	1000	670
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	214.4
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	1.19
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-141

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0146
游离氯	mg/L	0.05～2	0.06
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-144

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监测

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-144

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-144
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址或联系方式	京都花园小区14-3-402	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-15
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	京都花园小区14-3-402	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：　　审核：　　编制：

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-144

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00179
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	0.00011
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.14
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	0.25
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.57
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.58
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00009
铜	mg/L	1.0	0.00095
锌	mg/L	1.0	0.0039
氯化物	mg/L	250	1.48
硫酸盐	mg/L	250	7.76
溶解性总固体	mg/L	1000	385
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	277.3
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.65
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-144

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0097
游离氯	mg/L	0.05～2	0.05
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-145

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-145

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-145
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*2份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	巴林左旗总工会	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	巴林左旗总工会	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：　　审核：　　编制：

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-145

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00176
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.83
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	9.15
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.55
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.92
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	0.05
锰	mg/L	0.1	0.00107
铜	mg/L	1.0	0.00090
锌	mg/L	1.0	0.00290
氯化物	mg/L	250	15.52
硫酸盐	mg/L	250	31.24
溶解性总固体	mg/L	1000	654
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	356.5
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.78
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-145

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0099
游离氯	mg/L	0.05～2	0.05
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-146

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-146

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-146
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	巴林左旗党校	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	巴林左旗党校	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：季淑霞　　审核：[illegible]　　编制：[illegible]

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-146

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00217
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	0.00010
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.85
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	4.15
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.39
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.73
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00143
铜	mg/L	1.0	0.00057
锌	mg/L	1.0	0.00105
氯化物	mg/L	250	16.91
硫酸盐	mg/L	250	31.55
溶解性总固体	mg/L	1000	636
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	233.8
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.76
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-146

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0489
游离氯	mg/L	0.05～2	0.07
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

MA
190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-147

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-147

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-147
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*2份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	二水厂出厂水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	二水厂出厂水	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：季淑霞　　审核：陈晓彦　　编制：谢健

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-147

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00235
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.90
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	3.65
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.26
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	8.01
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00481
铜	mg/L	1.0	0.00080
锌	mg/L	1.0	0.00142
氯化物	mg/L	250	16.99
硫酸盐	mg/L	250	28.76
溶解性总固体	mg/L	1000	635
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	234.4
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.74
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-147

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0155
游离氯	mg/L	0.3～2	0.31
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
190500100066
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-148

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-148

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-148
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	二水厂3号井	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	二水厂3号井	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：李淑霞　　审核：陈晓彦　　编制：[illegible]

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-148

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00327
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	0.00016
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.52
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	1.45
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.74
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.22
铝	mg/L	0.2	0.00513
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00499
铜	mg/L	1.0	0.00136
锌	mg/L	1.0	0.00561
氯化物	mg/L	250	6.00
硫酸盐	mg/L	250	19.47
溶解性总固体	mg/L	1000	658
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	204.4
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.54
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-149

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-149

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-149
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	二水厂4号井	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	二水厂4号井	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：　　审核：　　编制：

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-149

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00130
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	0.00013
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.66
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	2.80
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.68
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.83
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00132
铜	mg/L	1.0	0.00093
锌	mg/L	1.0	0.00212
氯化物	mg/L	250	21.95
硫酸盐	mg/L	250	33.04
溶解性总固体	mg/L	1000	623
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	231.2
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.94
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-138

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-138

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-138
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	房产综合楼2单元502	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	房产综合楼2单元502	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：季淑霞　　审核：[illegible]　　编制：[illegible]

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-138

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00181
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.66
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	13.28
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.28
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	8.25
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00012
铜	mg/L	1.0	0.00087
锌	mg/L	1.0	0.00769
氯化物	mg/L	250	17.83
硫酸盐	mg/L	250	32.02
溶解性总固体	mg/L	1000	662
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	275.2
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	1.23
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-138

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0099
游离氯	mg/L	0.05～2	0.05
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-139

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-139

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-139
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	三道街浴池小区1单元501	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	三道街浴池小区1单元501	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：季淑霞　　审核：陈晓　　编制：谭建

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-139

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00114
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	0.00029
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.69
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	14.58
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.14
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	8.15
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00015
铜	mg/L	1.0	0.00076
锌	mg/L	1.0	0.00198
氯化物	mg/L	250	19.23
硫酸盐	mg/L	250	32.92
溶解性总固体	mg/L	1000	618
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	263.0
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.80
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-139

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0107
游离氯	mg/L	0.05～2	0.07
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

MA
190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-142

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-142

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-142
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	疾控中心305室	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	疾控中心305室	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：季淑霞　　审核：陈晓彦　　编制：谢健

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-142

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00168
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	0.00022
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.79
硝酸盐	(以N计)，mg/L	10	14.33
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.23
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.85
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00186
铜	mg/L	1.0	0.00299
锌	mg/L	1.0	0.00484
氯化物	mg/L	250	19.33
硫酸盐	mg/L	250	34.42
溶解性总固体	mg/L	1000	627
总硬度	(以$CaCO_3$计)，mg/L	450	284.5
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.92
氨	(以N计)，mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-142

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0100
游离氯	mg/L	0.05～2	0.07
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-143

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-143

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-143
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml*1份
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	京城商务酒店	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	李志美、刘嘉琦	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	京城商务酒店	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共33项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：季淑霞　　审核：陈晓彦　　编制：谢婷

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-143

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00176
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	0.00017
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.75
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	14.97
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.60
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.93
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00011
铜	mg/L	1.0	0.00166
锌	mg/L	1.0	0.00155
氯化物	mg/L	250	19.92
硫酸盐	mg/L	250	34.39
溶解性总固体	mg/L	1000	610
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	285.9
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.96
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-143

检验项目	计量单位	限值	检验结果
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0190
游离氯	mg/L	0.05～2	0.05
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-150

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-150

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-150
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	百货中心小区1#4单元501	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2024-11-12～2024-12-01
采样地点	百货中心小区1#4单元501	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、溴酸盐、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总α放射性、总β放射性、总大肠菌群、总硬度，共37项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：　　审核：　　编制：

日期：2024-12-20　　日期：2024-12-20　　日期：2024-12-20

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-150

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00172
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.75
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.50
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.42
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00062
铜	mg/L	1.0	0.00138
锌	mg/L	1.0	0.00242
氯化物	mg/L	250	19.49
硫酸盐	mg/L	250	33.58
溶解性总固体	mg/L	1000	620
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	266.2
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.98
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0443

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-150

检验项目	计量单位	限值	检验结果
游离氯	mg/L	0.05～2	0.05
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	13.61
溴酸盐	mg/L	0.01	<0.0044
总α放射性	Bq/L	0.5	0.329
总β放射性	Bq/L	1	0.163
亚氯酸盐	mg/L	0.7	0.0052
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-151

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-151

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-151
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	一水厂出厂水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2024-11-12～2024-12-02
采样地点	一水厂出厂水	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、溴酸盐、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总α放射性、总β放射性、总大肠菌群、总硬度，共37项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：　　审核：　　编制：

日期：2024-12-17　　日期：2024-12-17　　日期：2024-12-17

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-151

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00178
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.94
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.62
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.56
铝	mg/L	0.2	<0.0012
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00201
铜	mg/L	1.0	0.00073
锌	mg/L	1.0	0.00099
氯化物	mg/L	250	30.55
硫酸盐	mg/L	250	29.81
溶解性总固体	mg/L	1000	679
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	168.8
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.86
氨	（以N计），mg/L	0.5	<0.02
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041
氯酸盐	mg/L	0.7	0.1032

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-151

检验项目	计量单位	限值	检验结果
硝酸盐	（以N计），mg/L	10	10.54
游离氯	mg/L	0.3～2	0.57
溴酸盐	mg/L	0.01	<0.0044
总α放射性	Bq/L	0.5	0.388
总β放射性	Bq/L	1	0.286
亚氯酸盐	mg/L	0.7	0.0052
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
190500100065
有效期2025年05月28日

检 验 报 告

2024GW-152

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监督检验

巴林左旗疾病预防控制中心

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-152

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024GW-152
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	5500ml
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	无色透明液体，无浑浊，无肉眼可见杂质
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监督检验
详细地址或联系方式	一水厂水源水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2024-11-12
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2024-11-12～2024-12-04
采样地点	一水厂水源水	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验依据	GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 ---------- 以下空白		
检验项目	pH、氨、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 - - - - - - - 以下空白		
备注			

签发：季淑霞　　审核：[illegible]　　编制：[illegible]

日期：2024-12-09　　日期：2024-12-06　　日期：2024-12-06

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2024GW-152

检验项目	计量单位	限值	检验结果
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	MPN/mL	100	<1
砷	mg/L	0.01	0.00191
镉	mg/L	0.005	<0.00006
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
铅	mg/L	0.01	<0.00007
汞	mg/L	0.001	<0.0001
氰化物	mg/L	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	1.0	0.70
硝酸盐	(以N计)，mg/L	10	12.43
色度	度	15	<5
浑浊度	NTU	1	0.46
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	无	无
pH	-	6.5～8.5	7.93
铝	mg/L	0.2	0.00408
铁	mg/L	0.3	<0.01
锰	mg/L	0.1	0.00201
铜	mg/L	1.0	0.00068
锌	mg/L	1.0	0.00325
氯化物	mg/L	250	49.18
硫酸盐	mg/L	250	26.81
溶解性总固体	mg/L	1000	650
总硬度	(以$CaCO_3$计)，mg/L	450	260.2
高锰酸盐指数	（以O_2计），mg/L	3	0.86
氨	(以N计)，mg/L	0.5	<0.02
以下空白			

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450