巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-120　　共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00135	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法
氟化物	mg/L	1.0	0.59	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计)，mg/L	10	16.84	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-120

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.18	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5～8.5	7.31	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00089	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.0033	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	20.09	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	37.98	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	381	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-120　　共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以$CaCO_3$计)，mg/L	450	274.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以02计）	（以O_2计），mg/L	3	0.84	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计)，mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0168	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00655	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00004	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00220	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0188	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0070	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.00916	顶空毛细管柱气相色谱法

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-120　　共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
游离氯	mg/L	0.05 ～ 2	0.056	《生活饮用水标准检验方法　第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法

以下空白

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2026GW-121

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监测

巴林左旗疾病预防控制中心

ZQCDC/03-81

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-121　　共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026GW-121
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	11.8L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址或联系方式	巴林左旗疾病预防控制中心305室	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2026-11-04
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2026-11-04～2026-11-20
采样地点	巴林左旗疾病预防控制中心305室	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验项目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 ---------- 以下空白		
备注			

编制：　　审核：　　签发：

日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-121　　共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00133	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法
氟化物	mg/L	1.0	0.56	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计)，mg/L	10	16.66	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-121

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.13	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5～8.5	7.39	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00033	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00085	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.0039	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	20.84	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	40.25	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	392	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-121

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	278.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以02计）	（以O_2计），mg/L	3	1.18	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计)，mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0166	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0264	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0069	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<0.00045	顶空毛细管柱气相色谱法

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-121　　共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
游离氯	mg/L	0.05 ～ 2	0.058	《生活饮用水标准检验方法　第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法

以下空白

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
250[illegible]100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2026GW-122

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监测

巴林左旗疾病预防控制中心

ZQCDC/03-81

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-122　　共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026GW-122
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	11.8L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址或联系方式	林东镇综合执法队（末梢水）	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2026-11-04
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2026-11-04～2026-11-20
采样地点	林东镇综合执法队（末梢水）	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验项目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 ---------- 以下空白		
备注			

编制：　　审核：　　签发：

日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-122

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00130	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法
氟化物	mg/L	1.0	0.38	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计)，mg/L	10	16.57	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-122

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.19	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5～8.5	7.35	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	0.03	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00082	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.0033	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	21.81	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	35.89	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	377	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-122　　共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	278.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以02计）	（以O_2计），mg/L	3	0.86	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨（以N计）	（以N计），mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0167	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00536	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00161	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00026	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0135	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0069	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.00725	顶空毛细管柱气相色谱法

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-122　　共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
游离氯	mg/L	0.05 ～ 2	0.060	《生活饮用水标准检验方法　第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法

以下空白

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
250[illegible]100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2026GW-123

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监测

巴林左旗疾病预防控制中心

ZQCDC/03-81

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-123　　共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026GW-123
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	11.8L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址或联系方式	一水厂出厂水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2026-11-04
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2026-11-04～2026-11-20
采样地点	一水厂出厂水	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验项目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 ---------- 以下空白		
备注			

编制：　　审核：　　签发：

日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-123　　共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00146	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法
氟化物	mg/L	1.0	0.32	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计)，mg/L	10	14.79	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-123　　共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.12	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5～8.5	7.57	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	0.0019	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00025	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00070	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.0016	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	20.56	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	31.84	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	342	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-123　　共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	250.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以02计）	（以O_2计），mg/L	3	0.86	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计)，mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0166	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00794	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00021	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00707	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00280	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0211	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0068	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.01802	顶空毛细管柱气相色谱法

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-123　　共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
游离氯	mg/L	0.3～ 2	0.377	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法

以下空白

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
250[illegible]00079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2026GW-124

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监测

巴林左旗疾病预防控制中心

ZQCDC/03-81

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-124　　共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026GW-124
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	11.8L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址或联系方式	巴林左旗总工会	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2026-11-04
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2026-11-04～2026-11-20
采样地点	巴林左旗总工会	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验项目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 ---------- 以下空白		
备注			

编制：　　审核：　　签发：

日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-124　　共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00141	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法
氟化物	mg/L	1.0	0.27	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计)，mg/L	10	10.42	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-124

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.12	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5～8.5	7.49	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00025	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00076	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.0030	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	17.74	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	32.01	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	365	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-124　　共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以$CaCO_3$计)，mg/L	450	254.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以02计）	（以O_2计），mg/L	3	0.84	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计)，mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0166	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	0.0109	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	0.0069	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<0.00045	顶空毛细管柱气相色谱法

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-124　　共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
游离氯	mg/L	0.05 ～ 2	0.062	《生活饮用水标准检验方法　第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法

以下空白

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450

CMA
250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2026GW-125

样品名称：生活饮用水

受检单位：巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别：监测

巴林左旗疾病预防控制中心

ZQCDC/03-81

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-125　　共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026GW-125
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	/	样品数量	10.7L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址或联系方式	一水厂水源水（水源水）	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2026-11-04
采 样 人	商荣建、李志美	检验日期	2026-11-04～2026-11-20
采样地点	一水厂水源水（水源水）	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检验项目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 ---------- 以下空白		
检验结果	检验结果见下页 ---------- 以下空白		
备注			

编制：　　审核：　　签发：

日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20　　日期：2026-11-20

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-125　　共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00141	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法
氟化物	mg/L	1.0	0.74	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计)，mg/L	10	14.46	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-125

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.15	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5～8.5	7.56	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	0.0021	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	0.05	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00013	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00068	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.0013	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	19.65	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	29.64	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	349	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品受理编号（报告单编号）：2026GW-125　　共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	（以$CaCO_3$计），mg/L	450	256.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以02计）	（以O_2计），mg/L	3	0.82	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计)，mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法

以下空白

声　明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验专用章”无效。

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450